

# 評価結果

## CASBEE 新築

使用評価ソフト : CASBEE-NC\_2010(v1.7)

認証番号 : BCJ-CAS0022-NC(b)


交付日 : 2013年6月14日

(一財)日本建築センター

### 延岡市新庁舎


|       |                |      |            |
|-------|----------------|------|------------|
| 建物用途  | 事務所            | 敷地面積 | 6,816.09㎡  |
| 建設地   | 宮崎県延岡市東本小路2番地1 | 建築面積 | 4,622.56㎡  |
| 気候区分  | —              | 延床面積 | 18,404.50㎡ |
| 地域・地区 | 商業地域、防火地域      | 階数   | 地上8F       |
| 竣工日   | 2016/7/31(予定)  | 構造   | RC造        |

#### 建築物の環境効率 (BEE: Built Environment Efficiency)




$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質} Q}{\text{建築物の環境負荷} L} = \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)} = \frac{62}{27} = 2.3$$


#### ライフサイクルCO<sub>2</sub>(温暖化影響チャート)



#### 中項目の評価(バーチャート)



#### 大項目の評価(レーダーチャート)



#### LR 建築物の環境負荷低減性 (建築物の環境負荷を低減させる性能評価)

